

Odpowiedzi na zadane pytania

1. Z.B.M.E. „Izolter Kozienice” Sp. z o.o.:

Czy papa do obróbek pokryta warstwą folii aluminiowej o której mowa w pkt II SIWZ ma służyć tylko do wykonania obróbek kominów i ogniomurów czy również do pokrycia zlewni dachowej?

Odp. W pkt. I a 1 SIWZ sprecyzowany jest zakres robót w korytach: zerwanie starej papy do podłoża, wyprofilowanie spadków i ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej: podkładowej i wierzchniego krycia.